

北海道警察北見方面指定庁舎電力  
(業務用) 需給契約仕様書

北海道警察北見方面本部

北海道警察北見方面指定庁舎電力（業務用）需給については、契約書に定めるほか、この仕様書に定めるところによる。

## 1 概要

- (1) 需要場所  
北見方面本部総合庁舎ほか5施設（別記1「需要場所別仕様一覧」のとおり）
- (2) 業種及び用途  
官公署（警察施設）

## 2 仕様

- (1) 供給電気方式等

|              |         |
|--------------|---------|
| ア 供給電気方式     | 交流3相3線式 |
| イ 供給電圧（標準電圧） | 6,000V  |
| ウ 計量電圧（標準電圧） | 6,000V  |
| エ 標準周波数      | 50Hz    |
| オ 受電方式       | 一回線受電方式 |
- (2) 需給地点  
各施設の電気設備と電力供給者の供給設備の接続点
- (3) 工作物の財産分界点  
需給地点に同じ。ただし、計量地点に電力供給者が設置した計量装置等は、電力供給者の所有又は管理責任物とする。
- (4) 保安上の責任分界点  
需給地点に同じ。
- (5) 電力量等の計量地点  
別記1「需要場所別仕様一覧」のとおり
- (6) 予備発電設備の容量  
別記1「需要場所別仕様一覧」のとおり

## 3 予定契約電力等

- (1) 予定契約電力及び予定使用電力量（合計）

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| ア 予定契約電力           | 317kW（年間計3,804kW） |
| (ア) うち業務用電力（一般）    | 53kW（年間計 636kW）   |
| (イ) うち業務用電力（平日休日別） | 264kW（年間計3,168kW） |
| イ 年間予定使用電力量        | 1,199,495kWh      |
| (ア) うち業務用電力（一般）    | 111,638kWh        |
| (イ) うち業務用電力（平日休日別） | 1,087,857kWh      |
| a うち平日             | 753,083kWh        |
| b うち休日             | 334,774kWh        |
- ※ 月別は、別記2「予定使用電力量一覧」のとおり
- (2) 過去の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績値  
別記3「最大需給電力等の実績一覧（需要場所別・月別）」のとおり
- (3) 力率  
85%以上で100%を目処に運用している。

## 4 その他

その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない他の供給条件については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。

## 需要場所別仕様一覧

| No.             | 需要場所       | 住所                           | 電力量等の計量地点(受電設備) | 契約種別         | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | 供給電気方式及び受電方式   | 供給電圧(標準電圧)(V) | 計量電圧(標準電圧)(V) | 標準周波数(Hz) | 予定契約電力(kW) | 年間予定使用電力量(kWh) | 予備発電設備(kVA) |
|-----------------|------------|------------------------------|-----------------|--------------|----|----|----|----|----------------|---------------|---------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 1               | 北見運転免許試験場  | 090 - 0008 北見市大正141-1        | 屋外キュービクル        | 業務用電力(一般)    | 無  | 無  | 無  | 無  | 交流3相3線式一回線受電方式 | 6,000         | 6,000         | 50        | 53         | 111,638        | 85          |
| 業務用電力(一般)計 ①    |            |                              |                 |              |    |    |    |    |                |               |               |           | 53         | 111,638        | 85          |
| 2               | 北見方面本部総合庁舎 | 090 - 8511 北見市青葉町6番1号        | 庁舎地下1階          | 業務用電力(平日休日別) | 無  | 無  | 無  | 無  | 交流3相3線式一回線受電方式 | 6,000         | 6,000         | 50        | 182        | 709,205        | 250         |
| 3               | 遠軽警察署庁舎    | 099 - 0404 紋別郡遠軽町大通北5丁目1番地40 | 庁舎内受電柱          | 業務用電力(平日休日別) | 無  | 無  | 無  | 無  | 交流3相3線式一回線受電方式 | 6,000         | 6,000         | 50        | 34         | 171,976        | 85          |
| 4               | 網走警察署庁舎    | 093 - 0006 網走市南6条東5丁目1       | 屋外キュービクル        | 業務用電力(平日休日別) | 無  | 無  | 無  | 無  | 交流3相3線式一回線受電方式 | 6,000         | 6,000         | 50        | 16         | 78,293         | 20          |
| 5               | 斜里警察署庁舎    | 099 - 4113 斜里郡斜里町本町43-6      | 屋外キュービクル        | 業務用電力(平日休日別) | 無  | 無  | 無  | 無  | 交流3相3線式一回線受電方式 | 6,000         | 6,000         | 50        | 11         | 55,729         | 10          |
| 6               | 興部警察署庁舎 ※5 | 098 - 1605 紋別郡興部町字興部755-3    | 屋外キュービクル        | 業務用電力(平日休日別) | 無  | 無  | 無  | 無  | 交流3相3線式一回線受電方式 | 6,000         | 6,000         | 50        | 21         | 72,654         | 24          |
| 業務用電力(平日休日別)計 ② |            |                              |                 |              |    |    |    |    |                |               |               |           | 264        | 1,087,857      | 389.0       |
| 合計(①+②)         |            |                              |                 |              |    |    |    |    |                |               |               |           | 317        | 1,199,495      | 474.0       |

※1 予備電力契約の有無(有の場合は種別)

※2 自家発補給契約の有無

※3 付帯割引契約の有無(付帯割引契約とは業務用空調システム契約、業務用電化厨房契約、業務用電化システム契約、業務用蓄熱調整契約、産業用蓄熱調整契約等をいう。)

※4 太陽光発電設備等による北電への売電

※5 令和8年4月1日から 庁舎の名称が紋別警察署興部警察庁舎に変更となります。

予定使用電力量一覧【令和7年12月から令和8年11月まで】

| 区分               |            | 令和7年<br>12月 | 令和8年<br>1月 | 令和8年<br>2月 | 令和8年<br>3月 | 令和8年<br>4月 | 令和8年<br>5月 | 令和8年<br>6月 | 令和8年<br>7月 | 令和8年<br>8月 | 令和8年<br>9月 | 令和8年<br>10月 | 令和8年<br>11月 | 合計        |
|------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 業務用電力(一般)        | 契約電力(kW)   | 53          | 53         | 53         | 53         | 53         | 53         | 53         | 53         | 53         | 53         | 53          | 53          | 636       |
|                  | 電力使用量(kWh) | 10,712      | 10,310     | 8,928      | 9,213      | 8,004      | 7,364      | 8,888      | 12,534     | 11,014     | 8,296      | 7,934       | 8,441       | 111,638   |
| 業務用電力<br>(平日休日別) | 契約電力(kW)   | 264         | 264        | 264        | 264        | 264        | 264        | 264        | 264        | 264        | 264        | 264         | 264         | 3,168     |
|                  | 電力使用量(kWh) | 90,243      | 89,726     | 80,856     | 87,177     | 82,977     | 84,106     | 93,896     | 118,469    | 102,680    | 87,255     | 85,452      | 85,020      | 1,087,857 |
|                  |            | 平日          | 61,048     | 57,896     | 54,488     | 58,857     | 57,549     | 51,062     | 69,021     | 88,573     | 73,306     | 59,154      | 62,867      | 59,262    |
|                  | 休日         | 29,195      | 31,830     | 26,368     | 28,320     | 25,428     | 33,044     | 24,875     | 29,896     | 29,374     | 28,101     | 22,585      | 25,758      | 334,774   |

最大需給電力等の実績一覧(需要場所別・月別)【令和6年8月から令和7年7月】

| No. | 需要場所        | 契約種別          | 最大需要電力・使用電力量・力率 |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | 計       |
|-----|-------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|
|     |             |               | 区分              | R6<br>12月分 | R7<br>1月分 | R7<br>2月分 | R7<br>3月分 | R7<br>4月分 | R7<br>5月分 | R7<br>6月分 | R7<br>7月分 | R6<br>8月分 | R6<br>9月分 | R6<br>10月分 | R6<br>11月分 |         |
| 1   | 北見運転免許試験場庁舎 | 業務用電力<br>(一般) | 最大需要電力(kW)      | 35         | 31        | 31        | 29        | 24        | 30        | 48        | 53        | 49        | 41        | 24         | 27         | -       |
|     |             |               | 使用電力量(kWh)      | 10,712     | 10,310    | 8,928     | 9,213     | 8,004     | 7,364     | 8,888     | 12,534    | 11,014    | 8,296     | 7,934      | 8,441      | 111,638 |
|     |             |               | 力率(%)           | 99         | 99        | 99        | 98        | 98        | 98        | 96        | 94        | 94        | 96        | 99         | 99         | -       |
|     |             | 小計①           | 最大需要電力(kW)      | 35         | 31        | 31        | 29        | 24        | 30        | 48        | 53        | 49        | 41        | 24         | 27         | -       |
|     |             |               | 使用電力量(kWh)      | 10,712     | 10,310    | 8,928     | 9,213     | 8,004     | 7,364     | 8,888     | 12,534    | 11,014    | 8,296     | 7,934      | 8,441      | 111,638 |

| No.     | 需要場所       | 契約種別             | 最大需要電力・使用電力量・力率 |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | 計         |
|---------|------------|------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
|         |            |                  | 区分              | R6<br>12月分 | R7<br>1月分 | R7<br>2月分 | R7<br>3月分 | R7<br>4月分 | R7<br>5月分 | R7<br>6月分 | R7<br>7月分 | R6<br>8月分 | R6<br>9月分 | R6<br>10月分 | R6<br>11月分 |           |
| 2       | 北見方面本部総合庁舎 | 業務用電力<br>(平日休日別) | 最大需要電力(kW)      | 111        | 112       | 104       | 103       | 95        | 112       | 163       | 182       | 157       | 144       | 111        | 108        | -         |
|         |            |                  | 使用電力量(kWh)      | 55,601     | 55,255    | 49,616    | 54,359    | 52,384    | 54,556    | 64,306    | 83,608    | 72,144    | 59,142    | 55,265     | 52,969     | 709,205   |
|         |            |                  | 平日              | 37,879     | 35,957    | 33,659    | 36,775    | 36,388    | 33,445    | 47,679    | 63,082    | 51,814    | 40,439    | 40,783     | 37,159     | 495,059   |
|         |            |                  | 休日              | 17,722     | 19,298    | 15,957    | 17,584    | 15,996    | 21,111    | 16,627    | 20,526    | 20,330    | 18,703    | 14,482     | 15,810     | 214,146   |
|         |            |                  | 力率(%)           | 100        | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100        | -          |           |
| 3       | 遠軽警察署      | 業務用電力<br>(平日休日別) | 最大需要電力(kW)      | 25         | 24        | 25        | 25        | 26        | 28        | 30        | 34        | 28        | 29        | 25         | 27         | -         |
|         |            |                  | 使用電力量(kWh)      | 14,251     | 13,870    | 13,003    | 13,639    | 13,308    | 13,844    | 14,749    | 18,388    | 15,324    | 13,396    | 14,151     | 14,053     | 171,976   |
|         |            |                  | 平日              | 9,382      | 8,732     | 8,618     | 9,010     | 9,113     | 8,218     | 10,532    | 13,284    | 10,655    | 8,819     | 10,227     | 9,536      | 116,126   |
|         |            |                  | 休日              | 4,869      | 5,138     | 4,385     | 4,629     | 4,195     | 5,626     | 4,217     | 5,104     | 4,669     | 4,577     | 3,924      | 4,517      | 55,850    |
|         |            |                  | 力率(%)           | 100        | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100        | -          |           |
| 4       | 網走警察署      | 業務用電力<br>(平日休日別) | 最大需要電力(kW)      | 14         | 15        | 15        | 14        | 13        | 12        | 15        | 16        | 13        | 15        | 13         | 13         | -         |
|         |            |                  | 使用電力量(kWh)      | 7,216      | 7,161     | 6,498     | 6,725     | 6,211     | 6,057     | 6,225     | 7,529     | 6,225     | 6,100     | 6,047      | 6,299      | 78,293    |
|         |            |                  | 平日              | 4,890      | 4,622     | 4,312     | 4,559     | 4,299     | 3,661     | 4,536     | 5,615     | 4,443     | 4,183     | 4,490      | 4,412      | 54,022    |
|         |            |                  | 休日              | 2,326      | 2,539     | 2,186     | 2,166     | 1,912     | 2,396     | 1,689     | 1,914     | 1,782     | 1,917     | 1,557      | 1,887      | 24,271    |
|         |            |                  | 力率(%)           | 100        | 100       | 100       | 100       | 99        | 99        | 98        | 97        | 98        | 98        | 99         | -          |           |
| 5       | 斜里警察署      | 業務用電力<br>(平日休日別) | 最大需要電力(kW)      | 10         | 10        | 10        | 9         | 9         | 8         | 8         | 11        | 8         | 7         | 8          | 9          | -         |
|         |            |                  | 使用電力量(kWh)      | 5,019      | 5,046     | 4,596     | 4,990     | 4,766     | 4,527     | 4,302     | 4,748     | 4,458     | 4,218     | 4,512      | 4,547      | 55,729    |
|         |            |                  | 平日              | 3,377      | 3,233     | 3,063     | 3,340     | 3,288     | 2,689     | 3,120     | 3,486     | 3,144     | 2,779     | 3,314      | 3,149      | 37,982    |
|         |            |                  | 休日              | 1,642      | 1,813     | 1,533     | 1,650     | 1,478     | 1,838     | 1,182     | 1,262     | 1,314     | 1,439     | 1,198      | 1,398      | 17,747    |
|         |            |                  | 力率(%)           | 100        | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100        | -          |           |
| 6       | 興部警察署      | 業務用電力<br>(平日休日別) | 最大需要電力(kW)      | 17         | 21        | 18        | 15        | 16        | 12        | 12        | 21        | 10        | 9         | 13         | 17         | -         |
|         |            |                  | 使用電力量(kWh)      | 8,156      | 8,394     | 7,143     | 7,464     | 6,308     | 5,122     | 4,314     | 4,196     | 4,529     | 4,399     | 5,477      | 7,152      | 72,654    |
|         |            |                  | 平日              | 5,520      | 5,352     | 4,836     | 5,173     | 4,461     | 3,049     | 3,154     | 3,106     | 3,250     | 2,934     | 4,053      | 5,006      | 49,894    |
|         |            |                  | 休日              | 2,636      | 3,042     | 2,307     | 2,291     | 1,847     | 2,073     | 1,160     | 1,090     | 1,279     | 1,465     | 1,424      | 2,146      | 22,760    |
|         |            |                  | 力率(%)           | 99         | 100       | 100       | 100       | 100       | 99        | 98        | 98        | 97        | 97        | 98         | -          |           |
| 小計②     |            |                  | 最大需要電力(kW)      | 177        | 182       | 172       | 166       | 159       | 172       | 228       | 264       | 216       | 204       | 170        | 174        | -         |
|         |            |                  | 使用電力量(kWh)      | 90,243     | 89,726    | 80,856    | 87,177    | 82,977    | 84,106    | 93,896    | 118,469   | 102,680   | 87,255    | 85,452     | 85,020     | 1,087,857 |
|         |            |                  | 平日              | 61,048     | 57,896    | 54,488    | 58,857    | 57,549    | 51,062    | 69,021    | 88,573    | 73,306    | 59,154    | 62,867     | 59,262     | 753,083   |
|         |            |                  | 休日              | 29,195     | 31,830    | 26,368    | 28,320    | 25,428    | 33,044    | 24,875    | 29,896    | 29,374    | 28,101    | 22,585     | 25,758     | 334,774   |
| 合計(①+②) |            |                  | 最大需要電力(kW)      | 212        | 213       | 203       | 195       | 183       | 202       | 276       | 317       | 265       | 245       | 194        | 201        | -         |
|         |            |                  | 使用電力量(kWh)      | 100,955    | 100,036   | 89,784    | 96,390    | 90,981    | 91,470    | 102,784   | 131,003   | 113,694   | 95,551    | 93,386     | 93,461     | 1,199,495 |

※ 令和7年8月から同年11月までの間の使用電力量(平日、休日の内訳を含む。)は実績が算出されていないことから、令和6年8月から同年11月までの間の実績で算出している。