

記 号	名 称 等	型 式	仕 様			設置場所	B 2	B 1	1階	2階	3階	4階	5階	6階	7階	R F	合計
H T X - 1	温水発生器	セルチューブ® 型	熱交換量	冬期：900,000kcal/h	一次側高温水200℃	二次側高温水70～80℃	B 2階機械室	2									2
H T X - 2				夏期：330,000kcal/h	一次側高温水175℃	二次側高温水70～80℃											

[illegible][illegible][illegible][illegible]

【空調機・外調機】

記 号	名 称 等	型 式	仕 様	設置場所	B2	B1	1階	2階	3階	4階	5階	6階	7階	RF	合計
AC-B21	空調機 1 (交通課系統)	ユニット型 (TUC-191HR)	冷却能力：64,500kcal/h 冷水量：215ℓ/m 全熱交換器組込 加熱能力：74,300kcal/h 温水量：155ℓ/m 加湿量：高圧式スプレー 21kg/h	B2階機械室 (中 2 階)	1										1
AC-B22	空調機 2 (免許センター系統)	ユニット型 (TUC-195HR)	冷却能力：65,500kcal/h 冷水量：220ℓ/m 加熱能力：81,800kcal/h 温水量：170ℓ/m 加湿量：高圧式スプレー 29kg/h	B2階機械室 (中 2 階)	1										1
AC-11	空調機 3 (警務課系統)	ユニット型 (TUC-63HR)	冷却能力：29,300kcal/h 冷水量： 98ℓ/m 加熱能力：34,000kcal/h 温水量： 71ℓ/m 加湿量：高圧式スプレー 10kg/h	1階空調機械室			1								1
AC-21	空調機 4 (2・3F刑事課系統)	ユニット型 (TUC-121HR)	冷却能力：57,000kcal/h 冷水量：173ℓ/m 加熱能力：54,400kcal/h 温水量：120ℓ/m 加湿量：高圧式スプレー 17kg/h	2階空調機械室				1							1
AC-31	空調機 5 (留置管理課系統)	ユニット型 (TUC-61HR)	冷却能力：23,700kcal/h 冷水量： 79ℓ/m 加熱能力：17,000kcal/h 温水量： 35ℓ/m 加湿量：高圧式スプレー 6kg/h	3階空調機械室 (A C - 31)					1						1
AC-32	空調機 6 (留置場1-6号室系統)	ユニット型 (TUC-42HR)	冷却能力：21,600kcal/h 冷水量： 72ℓ/m 加熱能力：34,800kcal/h 温水量： 73ℓ/m 加湿量：高圧式スプレー 12kg/h	3階空調機械室 (A C - 32)					1						1
AC-41	空調機 7 (生活安全課系統)	ユニット型 (TUC-42HR)	冷却能力：19,200kcal/h 冷水量： 64ℓ/m 加熱能力：23,200kcal/h 温水量： 49ℓ/m 加湿量：高圧式スプレー 5kg/h	4階空調機械室 (A C - 41)						1					1
AC-42	空調機 8 (留置場7-40号室系統)	ユニット型 (TUC-61HR)	冷却能力：27,700kcal/h 冷水量： 84ℓ/m 加熱能力：44,000kcal/h 温水量： 92ℓ/m 加湿量：高圧式スプレー12.5kg/h	4階空調機械室 (A C - 42)						1					1
AC-51	空調機 9 (地域課系統)	ユニット型 (TUC-61HR)	冷却能力：32,000kcal/h 冷水量： 97ℓ/m 加熱能力：28,700kcal/h 温水量： 60ℓ/m 加湿量：高圧式スプレー 8kg/h	5階空調機械室							1				1
AC-61	空調機10 (大会議室系統)	ユニット型 (TUC-101HR)	冷却能力：57,300kcal/h 冷水量：191ℓ/m 加熱能力：52,400kcal/h 温水量：110ℓ/m 加湿量：高圧式スプレー 14kg/h	6階空調機械室								1			1
AC-71	空調機11 (武道場系統)	ユニット型 (TUC-101HR)	冷却能力：31,700kcal/h 冷水量：105ℓ/m 加熱能力：42,900kcal/h 温水量： 89ℓ/m 加湿量：高圧式スプレー 7kg/h	7階空調機械室									1		1
AC-43	空調機12 (保護室系統)	コンパクト立型 (TUC-U-20)	冷却能力： 8,100kcal/h 冷水量： 27ℓ/m 加熱能力：13,200kcal/h 温水量： 29ℓ/m 加湿量：超音波型 3kg/h	4階空調機械室 (A C - 42)						1					1
AC-44	空調機13 (東南トップライト系統)	コンパクト立型 (TUC-31AV)	加熱能力：23,000kcal/h 温水量： 48ℓ/m	4階空調機械室 (A C - 42)						1					1
AC-22	外調機 (厨房系統)	顕熱交換器組込型 (TUC-61AH)	加熱能力：41,000kcal/h 温水量： 92ℓ/m	2階食堂・厨房				1							1
計					2	0	1	2	2	4	1	1	1	0	14

【パッケージエアコン】

記 号	名 称 等	型 式	仕 様	設置場所	B2	B1	1階	2階	3階	4階	5階	6階	7階	RF	合計
PAC-B21	中央監視室系統	空冷ヒートポンプ型	冷房能力：3,500kcal/h 暖房能力：2,500kcal/h エアフィルタ(3枚) 天井カセット型 4方向吹出	B2階 中央監視室	1										1
PAC-B22	B 2 階機械室系統	水冷式	冷房能力：13,500kcal/h 熱源水：53ℓ/m エアフィルタ(1枚×2台) 天井吊型 4方向吹出	B2階機械室	2										2
PAC-1 P	B 2 階電気室・CVCF室系統	空冷式	冷房能力：12,040kcal/h エアフィルタ (PPハニカム) 天井カセット型 4方向吹出	B2階 電気室・CVCF室	2										2
PAC-B11	霊安室系統	空冷低温型	冷房能力：3,600kcal/h 天井露出型 エアフィルタ(3枚)	B1階霊安室		1									1
PAC-21 PAC-22	2 階通信機械室系統	空冷型	冷房能力：2,500kcal/h エアフィルタ(2枚×2台) 天井カセット型 2方向吹出	2階通信機械室				2							2
PAC-R1	R F 通信機械室系統	空冷ヒートポンプ型	冷房能力：2,500kcal/h 暖房能力：3,500kcal/h エアフィルタ(1枚) 天井カセット型 2方向吹出	RF通信機械室										1	1
計					5	1	0	2	0	0	0	0	0	1	9

【水熱源ヒートポンプパッケージ】

記 号	名 称 等	型 式	仕 様	設置場所	B2	B1	1階	2階	3階	4階	5階	6階	7階	RF	合計
HPC-1W	水熱源 ヒートポンプパッケージ	天井設置型 (AIU-J455HG)	冷房能力：4,000kcal/h 冷房専用 サランネットフィルタ	B2階	4										4
HPC-1C	〃	天井設置型 (RMC-J182-P)	冷房能力：1,450kcal/h 暖房能力：1,650kcal/h サランネットフィルタ	1～5階			1	2	14	6	2				25
HPC-1HC	〃	天井設置型 (RMC-J282-G)	冷房能力：1,450kcal/h 暖房能力：1,650kcal/h サランネットフィルタ	2階				1							1
HPC-2C HPC-2CL	〃	天井設置型 (RMC-J282-P)	冷房能力：2,240kcal/h 暖房能力：2,700kcal/h 高性能フィルタ (MBP-U22M)	B1～5・7階		1	8	6	17	4	6		2		44
HPC-3C HPC-3CL	〃	天井設置型 (RMC-J402-P)	冷房能力：3,350kcal/h 暖房能力：4,300kcal/h 高性能フィルタ (MBP-U22M)	2～4・6・7階				1	4	2		1	1		9
HPC-2R	〃	天井設置型 (RMC-J282-R)	冷房能力：2,240kcal/h 暖房能力：2,700kcal/h 高性能フィルタ (MBP-U22M)	1～5階			8	18	9	4	3				42
HPC-3R	〃	天井設置型 (RMC-J402-R)	冷房能力：3,350kcal/h 暖房能力：4,300kcal/h 高性能フィルタ (MBP-U22M)	1～3階			1	12	2						15
HPC-4R	〃	天井設置型 (RMC-J562-R)	冷房能力：4,800kcal/h 暖房能力：5,800kcal/h 高性能フィルタ (MBP-U52M)	2階				1							1
HPD-1	〃	天井設置型 (WTP16)	冷房能力：1.6kw/h 暖房能力：1.8kw/h サランネットフィルタ	3階					3						3
HPD-2	〃	天井設置型 (WTP22)	冷房能力：2.2kw/h 暖房能力：3.0kw/h 高性能フィルタ (WTP22BAM)	1～3階			2	1	2						5
HPD-3	〃	天井設置型 (WTP50)	冷房能力：5.0kw/h 暖房能力：6.0kw/h 高性能フィルタ (WTP50BAM)	2階				1							1
HPD-4	〃	天井設置型 (WTP38)	冷房能力：3.8kw/h 暖房能力：4.8kw/h 高性能フィルタ (WTP38BAM)	3階					2						2
HPC-1C	〃	天井設置型 (WCX14AAM)	冷房能力：1.8kw/h 暖房能力：2.0kw/h 中性能フィルタ	3階					1						1
HPC-2C HPC-2CL	〃	天井設置型 (WTP22BAM)	冷房能力：2.8kw/h 暖房能力：3.4kw/h 中性能フィルタ	3階					2						2
HPC-3C	〃	天井設置型 (WDX50CAM)	冷房能力：5.5kw/h 暖房能力：7.1kw/h 中性能フィルタ	2階				2							2
計					4	1	20	45	56	16	11	1	3	0	157

[illegible][illegible][illegible][illegible]

【設備用ポンプ】

記 号	名 称 等	型 式	仕 様	設置場所	B2	B1	1階	2階	3階	4階	5階	6階	7階	RF	合計
P C - 1	冷水ポンプ (1 次系統)	うず巻型	100×80 φ ×1, 450ℓ/ｍ×10m	B2階機械室	1										1
P C - 2	冷水ポンプ (2 次系統)	うず巻型	80×65 φ ×800ℓ/ｍ×22m	B2階機械室	2										2
P H - 11	温水ポンプ (HTX-1系統)	うず巻型	100×80 φ ×1, 650ℓ/ｍ×6m	B2階機械室	1										1
P H - 12	温水ポンプ (HTX-2系統)	うず巻型	100×80 φ ×1, 650ℓ/ｍ×6m	B2階機械室	1										1
P H - 13	温水ポンプ (HTX-1, 2系統)	うず巻型	100×80 φ ×1, 650ℓ/ｍ×6m	B2階機械室	1										1
P H - 21	温水ポンプ (空調機系統)	うず巻型	80×65 φ ×690ℓ/ｍ×17m	B2階機械室	2										2
P H - 22	温水ポンプ (AC-22系統)	ライン型	32 φ ×92ℓ/ｍ×6m	2階空調機械室 (A C - 21)				1							1
P H - 23	温水ポンプ (AC-43, 44系統)	ライン型	32 φ ×81ℓ/ｍ×6m	4階空調機械室 (A C - 42)						1					1
P H - 31	温水ポンプ (熱源水 1 次系統)	うず巻型	62×50 φ ×500ℓ/ｍ×10m	B2階機械室	2										2
P H - 4	温水ポンプ (融雪 1 次系統)	うず巻型	80×65 φ ×630ℓ/ｍ×11m	B2階機械室	1										1
P H - 5	温水ポンプ (床暖房 1 次系統)	ライン型	25 φ ×36ℓ/ｍ×12m	B2階機械室	1										1
P H - 6	温水ポンプ (貯湯槽 1 次系統)	うず巻型	80×65 φ ×680ℓ/ｍ×15m	B2階機械室	1										1
P R H - 1	温水ポンプ (融雪 2 次系統)	うず巻型	80×65 φ ×950ℓ/ｍ×20m	B2階機械室	1										1
P F H - 1	温水ポンプ (床暖房 2 次系統)	ライン型	32 φ ×70ℓ/ｍ×20m	B2階機械室	1										1
P C D - 1	冷却水ポンプ (冷凍機系統)	うず巻型	100×80 φ ×1, 830ℓ/ｍ×26m	B2階機械室	1										1
P H C D - 1	熱源水ポンプ (2 次系統)	うず巻型	65×50 φ ×440ℓ/ｍ×37m	B2階機械室	4										4
P R H - S	不凍液補給水ポンプ (融雪系統)	給水ユニット	吸込型 減圧弁型定圧給水 赤水対策型(浅井戸用ポンプ) 20ℓ/ｍ×20m(吸上-2m)	B2階機械室	1										1
P R H - S 2	不凍液補給水ポンプ (空調機系統)	パワースタート	20 φ ×10ℓ/ｍ×10m 貯水量：10ℓ	2階空調機械室 4階空調機械室				1		1					2

【薬注装置】

【可變風量裝置・定風量裝置】

[illegible]

[illegible][illegible]