

別記1

需 要 場 所 別 仕 様 一 覧

No.	需要場所	住所		電力量等の 計量地点 (受電設備)	契約種別	予備 電力 契約 の有無	自家 発補 給契 約の有無	付帯 割引 契約 の有無	太陽 光発 電に よる 北電 への 売電 の有無	供給電気方式 及び 受電方式	供給電圧 (標準電 圧) (V)	計量電圧 (標準電 圧) (V)	標準 周波数 (Hz)	予定契約 電力 (kW)	年間予定 使用電力量 (kWh)	予備発電 設備 (kVA)
1	函館方面本部総合庁舎	040-8511	函館市五稜郭町15番5号	庁舎地下1階 電気室	業務用電力 (平日休日別)	予備線	無	無	無	交流3相3線式 二回線受電方式	6,000	6,000	50	176	872,293	305
2	函館方面本部庁舎分庁舎	040-0001	函館市五稜郭町16番1号	屋外 キュービクル	業務用電力 (平日休日別)	無	無	無	無	交流3相3線式 一回線受電方式	6,000	6,000	50	25	98,077	43
3	函館運転免許試験場庁舎	041-0802	函館市石川町149番地23	屋外 キュービクル	業務用電力 (平日休日別)	無	無	無	無	交流3相3線式 一回線受電方式	6,000	6,000	50	84	177,586	100
4	函館西警察署庁舎	040-0061	函館市海岸町11番27号	屋外 キュービクル	業務用電力 (平日休日別)	無	無	無	無	交流3相3線式 一回線受電方式	6,000	6,000	50	35	165,330	30
5	森警察署庁舎	049-2311	茅部郡森町字上台町299番地6	屋外 キュービクル	業務用電力 (平日休日別)	無	無	無	無	交流3相3線式 一回線受電方式	6,000	6,000	50	15	66,433	20
6	木古内警察署庁舎	049-0422	上磯郡木古内町字本町550番地の3	屋外 キュービクル	業務用電力 (平日休日別)	無	無	無	無	交流3相3線式 一回線受電方式	6,000	6,000	50	12	65,672	20
7	せたな警察署庁舎	049-4512	久遠郡せたな町北檜山区徳島4番地17	屋外 キュービクル	業務用電力 (平日休日別)	無	無	無	無	交流3相3線式 一回線受電方式	6,000	6,000	50	16	78,186	14
8	寿都警察署庁舎	048-0406	寿都郡寿都町字渡島町82番地	屋外 キュービクル	業務用電力 (平日休日別)	無	無	無	無	交流3相3線式 一回線受電方式	6,000	6,000	50	14	62,865	14
業務用電力(平日休日別)計														377	1,586,442	546

※1 年間予定使用電力量には予備電力分を含む。

※2 付帯割引契約とは、業務用空調システム契約、業務用電化厨房契約、業務用電化システム契約、業務用蓄熱調整契約等をいう。

別記2

予定使用電力量一覧【令和8年2月から令和9年1月まで】

区 分		令和8年											令和9年	合計
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
業務用電力 (平日休日別)	契約電力(kW)	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	4,524
	電力使用量(kWh)	133,027	137,578	124,344	118,243	120,392	148,614	148,360	125,805	119,544	120,760	144,185	145,590	1,586,442
	※予備電力分も含む	平日	91,011	93,390	86,868	72,109	88,077	110,386	101,711	85,463	88,634	84,776	97,639	1,095,884
		休日	42,016	44,188	37,476	46,134	32,315	38,228	46,649	40,342	30,910	35,984	46,546	490,558
予備電力	契約電力(kW)	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	2,112

別記3

最大需要電力等の実績一覧(需要場所別・月別)【令和6年9月から令和7年8月まで】

No.	施 設 名	契約種別	最大需要電力・使用電力量・力率														需 要 電 力 最大値
			区分	令和7年						令和6年				令和7年	計		
				2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		1月	
1	函館方面本部総合庁舎 ※使用電力量には 予備電力分を含む	業務用電力 (平日休日別)	最大需要電力(kW)	131	127	128	121	146	169	176	152	127	122	128	132	-	176
			使用電力量(kWh)	66,805	71,432	66,718	68,058	71,687	86,056	84,665	75,275	69,940	65,903	72,781	72,973	872,293	-
			平 日	44,729	47,819	45,855	40,937	51,811	63,402	57,493	50,382	51,120	45,238	48,834	47,036	594,656	-
			休 日	22,076	23,613	20,863	27,121	19,876	22,654	27,172	24,893	18,820	20,665	23,947	25,937	277,637	-
2	函館方面本部分庁舎	業務用電力 (平日休日別)	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
			最大需要電力(kW)	25	24	21	20	18	19	18	18	19	21	22	24	-	25
			使用電力量(kWh)	8,818	9,176	8,509	7,727	6,954	7,819	7,767	6,983	7,380	7,853	9,330	9,761	98,077	-
			平 日	6,324	6,599	6,316	5,056	5,379	6,124	5,621	5,038	5,797	5,916	6,699	6,763	71,632	-
3	函館運転免許試験場庁舎	業務用電力 (平日休日別)	休 日	2,494	2,577	2,193	2,671	1,575	1,695	2,146	1,945	1,583	1,937	2,631	2,998	26,445	-
			力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
			最大需要電力(kW)	71	72	45	40	33	41	41	39	33	47	74	84	-	84
			使用電力量(kWh)	19,253	17,979	13,470	10,936	10,488	14,243	14,167	10,832	10,918	13,133	21,252	20,915	177,586	-
4	函館西警察署庁舎	業務用電力 (平日休日別)	平 日	14,686	12,979	10,040	7,218	8,273	11,210	10,518	8,063	8,693	9,890	14,877	15,148	131,595	-
			休 日	4,567	5,000	3,430	3,718	2,215	3,033	3,649	2,769	2,225	3,243	6,375	5,767	45,991	-
			力率(%)	100	100	100	100	100	99	99	100	100	100	100	100	-	-
			最大需要電力(kW)	31	27	25	23	28	31	35	31	22	26	28	30	-	35
5	森警察署庁舎	業務用電力 (平日休日別)	使用電力量(kWh)	14,132	12,845	11,995	11,134	12,292	17,929	19,223	14,082	11,453	11,441	13,864	14,940	165,330	-
			平 日	9,279	8,555	8,287	6,711	8,841	13,000	12,785	9,566	8,459	8,019	9,291	9,665	112,458	-
			休 日	4,853	4,290	3,708	4,423	3,451	4,929	6,438	4,516	2,994	3,422	4,573	5,275	52,872	-
			力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
6	木古内警察署庁舎	業務用電力 (平日休日別)	最大需要電力(kW)	12	12	10	8	13	15	13	10	9	10	12	11	-	15
			使用電力量(kWh)	5,670	6,223	4,380	4,252	4,921	6,822	7,031	5,266	5,029	4,913	5,895	6,031	66,433	-
			平 日	3,754	4,123	3,079	2,597	3,559	5,107	4,796	3,504	3,685	3,398	3,911	3,866	45,379	-
			休 日	1,916	2,100	1,301	1,655	1,362	1,715	2,235	1,762	1,344	1,515	1,984	2,165	21,054	-
7	せたな警察署庁舎	業務用電力 (平日休日別)	力率(%)	98	97	95	95	95	94	94	92	94	95	96	97	-	-
			最大需要電力(kW)	9	9	10	9	11	12	12	10	10	10	10	11	-	12
			使用電力量(kWh)	4,658	5,103	4,927	5,056	5,200	6,369	6,145	5,547	5,596	5,628	5,637	5,806	65,672	-
			平 日	3,088	3,390	3,383	3,049	3,739	4,626	4,085	3,652	4,060	3,856	3,717	3,663	44,308	-
8	寿都警察署庁舎	業務用電力 (平日休日別)	休 日	1,570	1,713	1,544	2,007	1,461	1,743	2,060	1,895	1,536	1,772	1,920	2,143	21,364	-
			力率(%)	100	100	100	100	100	99	99	99	100	100	100	100	-	-
			最大需要電力(kW)	15	14	14	13	11	10	10	9	10	15	16	15	-	16
			使用電力量(kWh)	7,812	8,487	8,124	6,447	4,917	4,698	4,508	4,045	5,070	6,568	8,726	8,784	78,186	-
9	計		平 日	5,199	5,651	5,577	3,672	3,617	3,485	3,116	2,736	3,755	4,648	5,807	5,604	52,867	-
			休 日	2,613	2,836	2,547	2,775	1,300	1,213	1,392	1,309	1,315	1,920	2,919	3,180	25,319	-
			力率(%)	99	99	99	99	98	98	98	98	98	98	99	99	-	-
			最大需要電力(kW)	14	12	14	10	9	10	9	8	9	14	14	13	-	14
10			使用電力量(kWh)	5,879	6,333	6,221	4,633	3,933	4,678	4,854	3,775	4,158	5,321	6,700	6,380	62,865	-
			平 日	3,952	4,274	4,331	2,869	2,858	3,432	3,297	2,522	3,065	3,811	4,503	4,075	42,989	-
			休 日	1,927	2,059	1,890	1,764	1,075	1,246	1,557	1,253	1,093	1,510	2,197	2,305	19,876	-
			力率(%)	99	99	99	98	97	95	95	95	96	98	98	98	-	-
11			使用電力量(kWh)	133,027	137,578	124,344	118,243	120,392	148,614	148,360	125,805	119,544	120,760	144,185	145,590	1,586,442	最大値合計
			平 日	91,011	93,390	86,868	72,109	88,077	110,386	101,711	85,463	88,634	84,776	97,639	95,820	1,095,884	377
			休 日	42,016	44,188	37,476	46,134	32,315	38,228	46,649	40,342	30,910	35,984	46,546	49,770	490,558	