

北海道警察釧路方面指定庁舎電力（業務用）
需給契約仕様書

北海道警察釧路方面本部会計課

北海道警察釧路方面指定庁舎電力(業務用)需給については、契約書に定めるほか、この仕様書に定めるところによる。

1 概要

- (1) 需要場所
帯広運転免許試験場庁舎ほか12施設(別記1「需要場所別仕様一覧」のとおり)
- (2) 業種及び用途
官公署(警察施設)

2 仕様

- (1) 供給電気方式等
 - ア 供給電気方式 交流3相3線式
 - イ 供給電圧(標準電圧) 6,000V
 - ウ 計量電圧(標準電圧) 6,000V
 - エ 標準周波数 50Hz
 - オ 受電方式 別記1「需要場所別仕様一覧」のとおり
- (2) 需給地点
各施設の電気設備と電力供給者の供給設備の接続点
- (3) 工作物の財産分界点
需給地点に同じ。ただし、計量地点に電力供給者が設置した計量装置等は、電力供給者の所有又は管理責任物とする。
- (4) 保安上の責任分界点
需給地点に同じ。
- (5) 電力量等の計量地点
別記1「需要場所別仕様一覧」のとおり
- (6) 予備発電設備の有無等
別記1「需要場所別仕様一覧」のとおり

3 予定契約電力等

- (1) 予定契約電力及び予定使用電力量(合計)
 - ア 予定契約電力 1,174kW
 - (ア) うち業務用電力(一般) 68kW(年間計 816kW)
 - (イ) うち業務用電力(平日休日別) 702kW(年間計 8,424kW)
 - (ウ) うち予備電力(予備線) 404kW(年間計 4,848kW)
 - イ 年間予定使用電力量 3,002,977kWh
 - (ア) うち業務用電力(一般) 147,837kWh
 - (イ) うち業務用電力(平日休日別) 2,855,140kWh
 - a うち平日 1,957,134kWh
 - b うち休日 898,006kWh
 - ウ 年間予定使用電力量(契約種別毎・月別)
別記2「予定使用電力量一覧」のとおり
- (2) 過去の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績値
別記3「最大需要電力等の実績一覧(需要場所別・月別)」のとおり
- (3) 力率
85%以上で100%を目処に運用している。

4 特定電源割当証明書の提出

契約の相手方は、「北海道における電力の調達に係る環境配慮要綱」第9条に基づき、別添「特定電源割当証明書」またはこれに準じた形式で作成した、供給元電源情報及び

供給電力量に占める再生可能エネルギー電力の比率について確認できる資料を、3か月ごとに北海道知事に提出すること。

- ・提出先

〒060－8588

札幌市中央区北3条西6丁目

北海道経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課

電話番号：011－204－5197

5 その他

その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない他の供給条件については、発注者と受注者の協議の上、定めるものとする。

需要場所別仕様一覧

No.	需要場所	住所		電力量等の 計量地点 (受電設備)	契約 種別	予備電力 契約の有無	自家発電 補給の有無	付帯割引 契約の有無	太陽光 発電による 北電への 売電の有無	供給電気方式 及び 受電方式	供給電圧 (標準電 圧) (V)	計量電圧 (標準電 圧) (V)	標準 周波数 (Hz)	予定契約 電力 (kW)	年間予定 使用電力量 (kWh)	予備発電 設備 (kVA)
1	帯広運転免許試験場庁舎	080 — 2459	帯広市西19条北2丁目1	構内受電柱	業務用電力 (一般)	無	無	無	無	交流3相3線式 一回線受電方式	6,000	6,000	50	68	147,837	85

※1 付帯割引契約とは、業務用空調システム契約、業務用電化厨房契約、業務用電化システム契約、業務用蓄熱調整契約等をいう。

需要場所別仕様一覧

No.	需要場所	住所		電力量等の 計量地点 (受電設備)	契約 種別	予備電力 契約の有無	自家発 給の有無	付帯割 引契約 の有無	太陽光 発電に よる北 電への 売電の 有無	供給電気方式 及び 受電方式	供給電圧 (標準電 圧) (V)	計量電圧 (標準電 圧) (V)	標準 周波数 (Hz)	予定契約 電力 (kW)	年間予定 使用電力量 (kWh)	予備発電 設備 (kVA)	
2	釧路方面本部総合庁舎	085	— 8511	釧路市黒金町10丁目5－1	構内受電柱	業務用電力 (平日休日別)	予備線	無	無	無	交流3相3線式 二回線受電方式	6,000	6,000	50	143	805,577	200 145
3	釧路運転免許試験場	084	— 0918	釧路市大楽毛北1丁目15－8	構内受電柱	業務用電力 (平日休日別)	無	無	無	無	交流3相3線式 一回線受電方式	6,000	6,000	50	59	162,187	85
4	十勝機動警察隊	080	— 0030	帯広市大通北1丁目4－2	構内受電柱	業務用電力 (平日休日別)	無	無	無	無	交流3相3線式 一回線受電方式	6,000	6,000	50	68	213,801	80
5	厚岸警察署	088	— 1151	厚岸郡厚岸町真栄1丁目7	構内受電柱	業務用電力 (平日休日別)	無	無	無	無	交流3相3線式 一回線受電方式	6,000	6,000	50	19	103,002	72
6	弟子屈警察署	088	— 3211	川上郡弟子屈町中央2丁目9－28	屋外 キュービクル	業務用電力 (平日休日別)	無	無	無	無	交流3相3線式 一回線受電方式	6,000	6,000	50	18	96,475	20
7	根室警察署	087	— 0009	根室市弥栄町1丁目17	敷地内高圧 受電盤	業務用電力 (平日休日別)	無	無	無	無	交流3相3線式 一回線受電方式	6,000	6,000	50	29	153,558	20
8	中標津警察署	086	— 1105	標津郡中標津町西5条南1丁目2－4	庁舎敷地内 電柱	業務用電力 (平日休日別)	無	無	無	無	交流3相3線式 一回線受電方式	6,000	6,000	50	29	154,239	72
9	本別警察署	089	— 3334	中川郡本別町北1丁目4－20	屋外 キュービクル	業務用電力 (平日休日別)	無	無	無	無	交流3相3線式 一回線受電方式	6,000	6,000	50	26	114,072	20
10	帯広警察署	080	— 0031	帯広市西1条北1丁目1	庁舎敷地内 電柱	業務用電力 (平日休日別)	予備線	無	無	無	交流3相3線式 二回線受電方式	6,000	6,000	50	261	836,775	340
11	帯広警察署池田警察庁舎	083	— 0023	中川郡池田町西3条6丁目10－1	屋外 キュービクル	業務用電力 (平日休日別)	無	無	無	無	交流3相3線式 一回線受電方式	6,000	6,000	50	13	44,497	8
12	新得警察署	081	— 0014	上川郡新得町4条南6丁目1－2	屋外 キュービクル	業務用電力 (平日休日別)	無	無	無	無	交流3相3線式 一回線受電方式	6,000	6,000	50	18	78,723	10
13	広尾警察署	089	— 2624	広尾郡広尾町並木通東1丁目2－3	屋外 キュービクル	業務用電力 (平日休日別)	無	無	無	無	交流3相3線式 一回線受電方式	6,000	6,000	50	19	92,234	27

※1 付帯割引契約とは、業務用空調システム契約、業務用電化厨房契約、業務用電化システム契約、業務用蓄熱調整契約等をいう。

月別予定契約電力・予定電力使用量一覧

(単位:kW)

区分		令和8年											令和9年	合計	予定 契約電力
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		
業務用電力 (一般)	契約電力	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	816	1,174
業務用電力 (平日休日別)	契約電力	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702	8,424	
予備電力 (予備線)	契約電力	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	4,848	

(単位:kWh)

区分		令和8年											令和9年	合計	年間予定 電力使用量
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		
業務用電力 (一般)	電力使用量	14,130	14,112	10,072	8,448	8,888	12,070	13,114	10,388	10,836	12,902	15,903	16,974	147,837	3,002,977
業務用電力 (平日休日別)	電力使用量	283,185	268,116	209,558	189,549	181,803	207,645	215,700	193,263	209,824	248,568	310,280	337,649	2,855,140	
	平日	190,494	188,125	146,277	108,880	138,277	154,072	147,586	135,580	155,487	157,328	217,174	217,854	1,957,134	
	休日	92,691	79,991	63,281	80,669	43,526	53,573	68,114	57,683	54,337	91,240	93,106	119,795	898,006	

最大需要電力等の実績一覧(需要場所別・月別)

No.	需要場所	契約種別	最大需要電力・使用電力量・力率														
			区分	令和8年								令和7年				令和8年	計
				2月分	3月分	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分		
1	帯広運転免許試験場	業務用電力 (一般)	最大需要電力(kW)	44	42	33	29	34	68	62	52	39	40	50	51	－	
			使用電力量(kWh)	14,130	14,112	10,072	8,448	8,888	12,070	13,114	10,388	10,836	12,902	15,903	16,974	147,837	
			力率(%)	100	99	99	99	99	95	94	96	99	100	100	100	－	
		小計①	最大需要電力(kW)	44	42	33	29	34	68	62	52	39	40	50	51	－	
			使用電力量(kWh)	14,130	14,112	10,072	8,448	8,888	12,070	13,114	10,388	10,836	12,902	15,903	16,974	147,837	

最大需要電力等の実績一覧(需要場所別・月別)

No.	需要場所	契約種別	最大需要電力・使用電力量・力率														
			区分	令和8年								令和7年				令和8年	計
				2月分	3月分	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分		
2	釧路方面本部総合庁舎	業務用電力 (平日休日別)	最大需要電力(kW)	124	119	118	118	118	133	143	127	119	126	127	127	－	
			使用電力量(kWh)	61,198	66,555	64,267	64,477	64,787	72,020	74,832	67,662	66,681	65,530	69,218	68,350	805,577	
			平日	41,007	46,789	44,383	37,138	48,982	52,989	50,634	46,795	48,950	41,272	48,695	44,035	551,669	
			休日	20,191	19,766	19,884	27,339	15,805	19,031	24,198	20,867	17,731	24,258	20,523	24,315	253,908	
			力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
3	釧路運転免許試験場	業務用電力 (平日休日別)	最大需要電力(kW)	56	48	42	40	40	40	45	36	40	47	52	59	－	
			使用電力量(kWh)	15,666	15,856	13,179	11,350	10,980	11,522	12,180	10,972	12,078	13,777	16,844	17,783	162,187	
			平日	11,562	12,299	9,951	7,569	8,945	9,372	9,502	8,483	9,729	9,721	12,631	12,761	122,525	
			休日	4,104	3,557	3,228	3,781	2,035	2,150	2,678	2,489	2,349	4,056	4,213	5,022	39,662	
			力率(%)	99	99	98	98	98	98	98	97	97	98	98	99	99	－
4	十勝機動警察隊	業務用電力 (平日休日別)	最大需要電力(kW)	67	55	43	34	30	34	38	30	36	49	63	68	－	
			使用電力量(kWh)	25,548	22,192	15,141	12,896	11,858	13,357	13,589	10,619	12,226	18,374	26,871	31,130	213,801	
			平日	17,269	15,553	10,718	7,255	8,951	10,041	9,340	7,496	9,117	11,761	18,771	19,940	146,212	
			休日	8,279	6,639	4,423	5,641	2,907	3,316	4,249	3,123	3,109	6,613	8,100	11,190	67,589	
			力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
5	厚岸警察署	業務用電力 (平日休日別)	最大需要電力(kW)	18	16	17	17	16	17	16	17	15	18	18	19	－	
			使用電力量(kWh)	8,348	8,785	8,804	8,403	7,230	8,292	8,567	8,544	7,625	8,421	9,892	10,091	103,002	
			平日	5,579	6,146	6,042	4,737	5,415	6,009	5,709	5,959	5,605	5,253	6,825	6,380	69,659	
			休日	2,769	2,639	2,762	3,666	1,815	2,283	2,858	2,585	2,020	3,168	3,067	3,711	33,343	
			力率(%)	94	94	94	93	94	94	94	96	94	92	94	95	95	－
6	弟子屈警察署	業務用電力 (平日休日別)	最大需要電力(kW)	18	17	15	14	15	14	15	16	14	16	18	18	－	
			使用電力量(kWh)	9,490	9,211	7,549	7,336	5,938	6,676	7,268	5,740	7,801	8,654	10,092	10,720	96,475	
			平日	6,289	6,403	5,136	4,181	4,509	4,944	4,903	3,990	5,725	5,309	6,967	6,777	65,133	
			休日	3,201	2,808	2,413	3,155	1,429	1,732	2,365	1,750	2,076	3,345	3,125	3,943	31,342	
			力率(%)	97	97	96	96	96	96	95	94	96	96	97	97	97	－
7	根室警察署	業務用電力 (平日休日別)	最大需要電力(kW)	26	26	25	22	24	29	28	28	26	25	27	25	－	
			使用電力量(kWh)	11,335	12,143	12,290	11,566	12,340	14,382	14,550	13,973	13,301	12,663	12,445	12,570	153,558	
			平日	7,712	8,643	8,603	6,630	9,386	10,584	9,670	9,664	9,760	8,081	8,856	8,177	105,766	
			休日	3,623	3,500	3,687	4,936	2,954	3,798	4,880	4,309	3,541	4,582	3,589	4,393	47,792	
			力率(%)	96	96	95	95	95	95	95	95	94	95	95	96	96	－
8	中標津警察署	業務用電力 (平日休日別)	最大需要電力(kW)	26	23	23	24	24	28	29	27	25	25	25	23	－	
			使用電力量(kWh)	12,817	13,424	11,926	11,744	12,664	14,544	13,548	13,448	12,863	12,589	12,767	11,905	154,239	
			平日	8,596	9,457	8,316	6,951	9,715	10,665	9,275	9,334	9,489	8,038	9,155	7,779	106,770	
			休日	4,221	3,967	3,610	4,793	2,949	3,879	4,273	4,114	3,374	4,551	3,612	4,126	47,469	
			力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－
9	本別警察署	業務用電力 (平日休日別)	最大需要電力(kW)	24	21	16	15	16	17	17	13	18	22	25	26	－	
			使用電力量(kWh)	11,904	10,434	7,704	7,569	7,695	8,139	8,075	6,482	7,853	10,696	13,238	14,283	114,072	
			平日	8,029	7,251	5,367	4,358	5,793	6,055	5,445	4,495	5,725	6,673	9,226	9,199	77,616	
			休日	3,875	3,183	2,337	3,211	1,902	2,084	2,630	1,987	2,128	4,023	4,012	5,084	36,456	
			力率(%)	98	98	96	96	95	94	94	95	95	97	98	98	99	－
10	帯広警察署	業務用電力 (平日休日別)	最大需要電力(kW)	232	174	143	107	83	101	112	101	151	175	244	261	－	
			使用電力量(kWh)	104,736	87,688	52,184	38,671	34,481	44,108	47,862	41,643	53,072	78,888	116,155	137,287	836,775	
			平日	69,619	60,197	36,300	20,981	26,103	32,540	32,664	29,349	39,194	49,092	80,037	87,613	563,689	
			休日	35,117	27,491	15,884	17,690	8,378	11,568	15,198	12,294	13,878	29,796	36,118	49,674	273,086	
			力率(%)	99	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	－
11	帯広警察署池田警察庁舎	業務用電力 (平日休日別)	最大需要電力(kW)	13	12	6	5	4	5	4	8	9	11	13	12	－	
			使用電力量(kWh)	5,838	4,976	2,118	1,978	1,889	2,045	1,848	3,435	3,599	4,396	6,037	6,338	44,497	
			平日	3,932	3,506	1,466	1,117	1,414	1,483	1,236	2,426	2,728	2,821	4,216	4,116	30,461	
			休日	1,906	1,470	652	861	475	562	612	1,009	871	1,575	1,821	2,222	14,036	
			力率(%)	99	99	97	97	96	97	97	97	97	98	99	99	99	－

最大需要電力等の実績一覧(需要場所別・月別)

No.	需要場所	契約種別	最大需要電力・使用電力量・力率													
			区分	令和8年							令和7年				令和8年	計
				2月分	3月分	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	
12	新得警察署	業務用電力 (平日休日別)	最大需要電力(kW)	17	17	14	13	12	14	15	13	15	16	18	18	－
			使用電力量(kWh)	7,780	7,596	6,706	5,808	5,208	5,762	6,011	4,834	5,587	6,793	8,256	8,382	78,723
			平 日	5,247	5,436	4,731	3,440	4,080	4,413	4,212	3,464	4,229	4,463	5,888	5,495	55,098
			休 日	2,533	2,160	1,975	2,368	1,128	1,349	1,799	1,370	1,358	2,330	2,368	2,887	23,625
			力率(%)	100	100	100	99	100	99	99	100	100	100	100	100	－
13	広尾警察署	業務用電力 (平日休日別)	最大需要電力(kW)	18	17	15	17	18	16	18	13	17	18	17	19	－
			使用電力量(kWh)	8,525	9,256	7,690	7,751	6,733	6,798	7,370	5,911	7,138	7,787	8,465	8,810	92,234
			平 日	5,653	6,445	5,264	4,523	4,984	4,977	4,996	4,125	5,236	4,844	5,907	5,582	62,536
			休 日	2,872	2,811	2,426	3,228	1,749	1,821	2,374	1,786	1,902	2,943	2,558	3,228	29,698
			力率(%)	99	98	98	97	96	96	95	97	97	98	98	99	－
小計②			最大需要電力(kW)	639	545	477	426	400	448	480	429	485	548	647	675	－
			使用電力量(kWh)	283,185	268,116	209,558	189,549	181,803	207,645	215,700	193,263	209,824	248,568	310,280	337,649	2,855,140
			平 日	190,494	188,125	146,277	108,880	138,277	154,072	147,586	135,580	155,487	157,328	217,174	217,854	1,957,134
			休 日	92,691	79,991	63,281	80,669	43,526	53,573	68,114	57,683	54,337	91,240	93,106	119,795	898,006
合計(①+②)			最大需要電力(kW)	683	587	510	455	434	516	542	481	524	588	697	726	－
			使用電力量(kWh)	297,315	282,228	219,630	197,997	190,691	219,715	228,814	203,651	220,660	261,470	326,183	354,623	3,002,977