

別紙 3

薬液注入装置点検項目

1 定量ポンプ

- ・ 薬液漏れの確認
- ・ 注入状況の確認
- ・ ヘッド部の異常の有無
- ・ サクション・デリベリの異常の有無（ホースナット・ボールストッパー・チャッキボール・Oリング）
- ・ エアー抜きOリングの異常の有無
- ・ ダイヤフラムの消耗状態の確認
- ・ 電源スイッチの動作状態の確認
- ・ 信号ケーブル（入力）の異常の有無
- ・ 手動・自動の動作確認
- ・ アジャストハンドルの確認
- ・ ソレノイドの異常の有無
- ・ ヒューズ・アースの状態の確認
- ・ 端子部のテーピング状態の異常の有無
- ・ 本体部塗装剥離状況の確認
- ・ 注入弁の動作状態の異常の有無

2 薬液槽

- ・ 薬液槽の異常の有無
- ・ ドレン部の液漏れの有無
- ・ レベルゲージの異常の有無
- ・ ストレーナーの確認
- ・ 低液位検出器の動作確認