

## フィルター交換実施時期及び交換数量表【本館】

## ◎ 空気調和機プレフィルター交換

区分	空気調和機				プレフィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量
	機器番号	系統名	設置階	台数	型式・サイズ			6月	9月	12月	3月	
1	ACC - 1-1	空調機械室(1)	1階	1	NFS-650	580 × 525 × 50	交換1回 (9月)		2			2
2	ACC - 1-2	空調機械室(2)	1階	1	NFS-650	615 × 650 × 50			2			2
3	ACC - 2-1	空調機械室(1)	2階	1	NFS-650	340 × 450 × 50			6			6
4	ACC - 2-2	空調機械室(2)	2階	1	NFS-650	535 × 400 × 50			2			2
5	ACC - 2-3	空調機械室(2)	2階	1	NFS-650	580 × 525 × 50			2			2
6	ACC - 3-1	空調機械室(1)	3階	1	NFS-650	615 × 650 × 50			2			2
7	ACC - 3-2	空調機械室(1)	3階	1	NFS-650	340 × 450 × 50			6			6
8	ACC - 3-3	空調機械室(2)	3階	1	NFS-650	340 × 450 × 50			6			6
9	ACC - 3-4	空調機械室(2)	3階	1	NFS-650	340 × 450 × 50			6			6
10	ACC - 4-1	空調機械室(1)	4階	1	NFS-650	580 × 525 × 50			2			2
11	ACC - 4-2	空調機械室(1)	4階	1	NFS-650	340 × 450 × 50			6			6
12	ACC - 4-3	空調機械室(2)	4階	1	NFS-650	340 × 450 × 50			6			6
13	ACC - 4-4	空調機械室(2)	4階	1	NFS-650	615 × 650 × 50			2			2
空気調和機プレフィルター							小計	0	50	0	0	50

## ◎ 空気調和機中性能フィルター交換

区分	空気調和機				中性能フィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量
	機器番号	系統名	設置階	台数	型式・サイズ			6月	9月	12月	3月	
1	ACC - 1-1	空調機械室(1)	1階	1	AE-65-X GO	580 × 525 × 65	交換1回 (9月)		2			2
2	ACC - 1-2	空調機械室(2)	1階	1	AE-65-X GO	615 × 650 × 65			2			2
3	ACC - 2-1	空調機械室(1)	2階	1	AE-65-X GO	340 × 450 × 65			6			6
4	ACC - 2-2	空調機械室(2)	2階	1	AE-65-X GO	535 × 400 × 65			2			2
5	ACC - 2-3	空調機械室(2)	2階	1	AE-65-X GO	580 × 525 × 65			2			2
6	ACC - 3-1	空調機械室(1)	3階	1	AE-65-X GO	615 × 650 × 65			2			2
7	ACC - 3-2	空調機械室(1)	3階	1	AE-65-X GO	340 × 450 × 65			6			6
8	ACC - 3-3	空調機械室(2)	3階	1	AE-65-X GO	340 × 450 × 65			6			6
9	ACC - 3-4	空調機械室(2)	3階	1	AE-65-X GO	340 × 450 × 65			6			6
10	ACC - 4-1	空調機械室(1)	4階	1	AE-65-X GO	580 × 525 × 65			2			2
11	ACC - 4-2	空調機械室(1)	4階	1	AE-65-X GO	340 × 450 × 65			6			6
12	ACC - 4-3	空調機械室(2)	4階	1	AE-65-X GO	340 × 450 × 65			6			6
13	ACC - 4-4	空調機械室(2)	4階	1	AE-65-X GO	615 × 650 × 65			2			2
空気調和機中性能フィルター							小計	0	50	0	0	50

## ◎ 全熱交換器ユニット・フィルター交換

区分	全熱交換機ユニット				全熱交換器フィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量
	機器番号	系統名	設置階	台数	型式・サイズ			6月	9月	12月	3月	
1	HEU-1	R階	R階	1	PS-600	600 × 600 × 20	交換1回 (9月)		16			16
	全熱交換ユニット											
2	HEU-2	R階	R階	1	PS-600	500 × 500 × 20			36			36
	全熱交換ユニット											
3	LGN-N100RHP	空調機械室(1)	2階	2	PZ- N100RKF	565 × 243 × 15		8			8	
全熱交換器ユニット・フィルター							小計	0	60	0	0	60