

フィルター交換実施時期及び交換数量表【南寮】

◎ 空気調和機プレフィルター交換

区分	空気調和機			プレフィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量	
	機器番号	系統名	設置階	型式(VT-20)、	サイズ		6月	9月	12月	3月		
1	ACU-1-1	1階食堂	1階	PS-600	560 × 560 × 20	交換1回 (6月)	8				8	
				PS-600	450 × 510 × 20		20				20	
2	ACU-1-2	1階厨房	1階	PS-600	610 × 610 × 20	交換4回 (6月・9月・12月・3月)	12	12	12	12	48	
3	ACU-1-3	1階脱衣・ホール	2階	PS-600	355 × 560 × 20		6	6	6	6	24	
4	ACU-2-1	2階寮室北	2階	PS-600	460 × 910 × 20	交換2回 (6月・12月)	1		1		2	
5	ACU-2-2	2階寮室西	2階	PS-600	460 × 910 × 20		1		1		2	
6	ACU-2-3	2階寮室東	2階	PS-600	460 × 910 × 20		1		1		2	
7	ACU-3-1	3階寮室北	3階	PS-600	460 × 910 × 20		1		1		2	
8	ACU-3-2	3階寮室西	3階	PS-600	510 × 615 × 20		2		2		4	
9	ACU-3-3	3階寮室東	3階	PS-600	510 × 615 × 20		2		2		4	
10	ACU-4-1	4階寮室北	4階	PS-600	460 × 910 × 20		1		1		2	
11	ACU-4-2	4階寮室西	4階	PS-600	510 × 615 × 20		2		2		4	
12	ACU-4-3	4階寮室東	4階	PS-600	510 × 615 × 20		2		2		4	
13	ACU-5-1	5階寮室北	5階	PS-600	460 × 910 × 20		1		1		2	
14	ACU-5-2	5階寮室西	5階	PS-600	460 × 910 × 20		1		1		2	
15	ACU-5-3	5階寮室東	5階	PS-600	460 × 910 × 20		1		1		2	
空気調和機プレフィルター							小計	62	18	34	18	132

◎ 空気調和機中性能フィルター交換

区分	空気調和機			中性能フィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量
	機器番号	系統名	設置階	型式	サイズ		6月	9月	12月	3月	
1	ACU-1-1	1階食堂	1階	KVM-65M-5656C	556 × 560 × 65	交換1回 (6月)	8				8
				サイズ							

◎ ユニットフィルタープレフィルター交換

区分	ユニットフィルター			プレフィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量
	機器番号	系統名	設置階	型式(VT-25)、	サイズ		6月	9月	12月	3月	
1	FU-11	電気室	1階	PS-600	500 × 500 × 20	交換2回(6月・12月)	3		3		6
2	FU-12	受水槽室	1階	PS-600	500 × 500 × 20	交換1回(6月)	2				2
ユニットフィルタープレフィルター交換						小計	5		3		8

◎ 熱交換機ユニット・フィルター交換

区分	熱交換機ユニット			フィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量
	機器番号	系統名	設置階	型式・サイズ	6月		9月	12月	3月		
1	HEA-1-1	1階	1階	FY-150ZD6K 335 × 180 × 8	2	交換1回 (6月)				2	
	全熱交換ユニット	男子休養室									
2	HEA-1-2	1階	1階	FY-150ZD6K 335 × 180 × 8	2	交換1回 (6月)				2	
	全熱交換ユニット	女子休養室									
3	HEA-1-3	1階	1階	FY-150ZD6K 335 × 180 × 8	2	交換1回 (6月)				2	
	全熱交換ユニット	厨房事務室									
4	HEA-1-4	1階	1階	FY-150ZD6K 335 × 180 × 8	2	交換1回 (6月)				2	
	全熱交換ユニット	管理事務室									
5	HEA-2-1	2階	2階	FY-250ZD6K 465 × 180 × 8	2					2	
6	HEA-3-1	3階	3階	FY-250ZD6K 465 × 180 × 8	2					2	
7	HEA-4-1	4階	4階	FY-250ZD6K 465 × 180 × 8	2					2	
8	HEA-5-1	5階	5階	FY-250ZD6K 465 × 180 × 8	2					2	
熱交換機ユニット・フィルター						小計	16				16