

フィルター交換実施時期及び交換数量表【北寮】

◎ 空気調和機プレフィルター交換

区分	空気調和機			プレフィルター		実施内容	実施月・数量				交換
	機器番号	系統名	設置階	型式(VT20S) ・ サイズ			6月	9月	12月	3月	数量
1	ACU－1-4	1階寮南西	1階	PS-600	475 × 880 × 20	交換2回 (6月・12月)	1		1		2
2	ACU－1-5	1階寮北西	1階	PS-600	540 × 990 × 20		1		1		2
3	ACU－1-6	1階集会室	1階	PS-600	540 × 990 × 20		1		1		2
4	ACU－2-4	2階寮南西	2階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
5	ACU－2-5	2階寮南東	2階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
6	ACU－2-6	2階寮北東	2階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
7	ACU－2-7	2階寮北西	2階	PS-600	410 × 690 × 20		1		1		2
8	ACU－3-4	3階寮南西	3階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
9	ACU－3-5	3階寮南東	3階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
10	ACU－3-6	3階寮北東	3階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
11	ACU－3-7	3階寮北西	3階	PS-600	410 × 690 × 20		1		1		2
12	ACU－4-4	4階寮南西	4階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
13	ACU－4-5	4階寮南東	4階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
14	ACU－4-6	4階寮北東	4階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
15	ACU－4-7	4階寮北西	4階	PS-600	410 × 690 × 20		1		1		2
16	ACU－5-4	5階寮南西	5階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
17	ACU－5-5	5階寮南東	5階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
18	ACU－5-6	5階寮北東	5階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
19	ACU－5-7	5階寮北西	5階	PS-600	410 × 690 × 20		1		1		2
空気調和機プレフィルター						小計	19		19		38

◎ 熱交換機ユニット・フィルター交換

区分	熱交換機ユニット			フィルター	実施内容	実施月・数量				交換
	機器番号	系統名	設置階	型式・サイズ		6月	9月	12月	3月	数量
1	HEA-1-5 顕熱交換ユニット	1階 乾燥室用	1階	PZ-N100RKF 565×243×15	交換1回 (6月)	4				4
2	HEA-2-2 顕熱交換ユニット	2階 乾燥室用	2階	PZ-N50RKF 470×183×15		4				4
3	HEA-3-2 顕熱交換ユニット	3階 乾燥室用	3階	PZ-N50RKF 470×183×15		4				4
4	HEA-4-2 顕熱交換ユニット	4階 乾燥室用	4階	PZ-N50RKF 470×183×15		4				4
5	HEA-5-2 顕熱交換ユニット	5階 乾燥室用	5階	PZ-N50RKF 470×183×15		4				4
熱交換機ユニット・フィルター					小計	20				20