

フィルター交換実施時期及び交換数量表【講堂】

◎ 空気調和機プレフィルター交換

区分	空気調和機				プレフィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量
	機器番号	系統名	設置階	台数	型式・サイズ			6月	9月	12月	3月	
1	ACU - 1	空調機械室(4)	1階	1	DPA-K80-66N (厚20mm)	610 × 610 × 20	交換1回 (3月)				4	4
2	ACU - 2	空調機械室(3)	1階	1	DPA-K80-66N (厚20mm)	610 × 610 × 20					4	4
空気調和機プレフィルター							小計	0	0	0	8	8

◎ 空気調和機中性能フィルター交換

区分	空気調和機				中性能フィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量
	機器番号	系統名	設置階	台数	型式・サイズ			6月	9月	12月	3月	
1	ACU - 1	空調機械室(4)	1階	1	MPE-A6-661Z/JE	610 × 610 × 150	交換1回 (3月)				4	4
2	ACU - 2	空調機械室(3)	1階	1	MPE-A6-661Z/JE	610 × 610 × 150					4	4
空気調和機中性能フィルター							小計	0	0	0	8	8