

## フィルター交換実施表【6月】1/2

交換実施日	
作業員名	

## ◎ 空気調和機プレフィルター交換

南寮

区分	空気調和機		プレフィルター				交換数量	
	機器番号		型式(VT-20)、サイズ					
1	ACU	- 1-1	PS-600	560	×	560	×	20
			PS-600	450	×	510	×	20
2	ACU	- 1-2	PS-600	610	×	610	×	20
3	ACU	- 1-3	PS-600	355	×	560	×	20
4	ACU	- 2-1	PS-600	460	×	910	×	20
5	ACU	- 2-2	PS-600	460	×	910	×	20
6	ACU	- 2-3	PS-600	460	×	910	×	20
7	ACU	- 3-1	PS-600	460	×	910	×	20
8	ACU	- 3-2	PS-600	510	×	615	×	20
9	ACU	- 3-3	PS-600	510	×	615	×	20
10	ACU	- 4-1	PS-600	460	×	910	×	20
11	ACU	- 4-2	PS-600	510	×	615	×	20
12	ACU	- 4-3	PS-600	510	×	615	×	20
13	ACU	- 5-1	PS-600	460	×	910	×	20
14	ACU	- 5-2	PS-600	460	×	910	×	20
15	ACU	- 5-3	PS-600	460	×	910	×	20

## ◎ 空気調和機中性能フィルター交換

区分	空気調和機		中性能フィルター		交換数量
	機器番号		型式、サイズ		
1	ACU	- 1-1	KVM-65M-5656C	556 × 560 × 65	

## ◎ ユニットフィルタープレフィルター交換

区分	ユニットフィルター		プレフィルター				交換数量	
	機器番号		型式(VT-25)、サイズ					
1	FU	- 11	PS-600	500	×	500	×	20
2	FU	- 12	PS-600	500	×	500	×	20

## ◎ 熱交換機ユニット・フィルター交換

区分	熱交換機ユニット		フィルター		交換数量
	機器番号		型式・サイズ		
1	HEA-1-1		FY-150ZD6K	335 × 180 × 8	
2	HEA-1-2		FY-150ZD6K	335 × 180 × 8	
3	HEA-1-3		FY-150ZD6K	335 × 180 × 8	
4	HEA-1-4		FY-150ZD6K	335 × 180 × 8	
5	HEA-2-1		FY-250ZD6K	465 × 180 × 8	
6	HEA-3-1		FY-250ZD6K	465 × 180 × 8	
7	HEA-4-1		FY-250ZD6K	465 × 180 × 8	
8	HEA-5-1		FY-250ZD6K	465 × 180 × 8	

## フィルター交換実施表【6月】2/2

交換実施日	
作業員名	

## ◎ 空気調和機プレフィルター交換

北寮

区分	空気調和機			プレフィルター					交換数量	
	機器番号			型式(VT20S)・サイズ						
1	ACU	—	1-4	PS-600	475	×	880	×	20	
2	ACU	—	1-5	PS-600	540	×	990	×	20	
3	ACU	—	1-6	PS-600	540	×	990	×	20	
4	ACU	—	2-4	PS-600	475	×	880	×	20	
5	ACU	—	2-5	PS-600	475	×	880	×	20	
6	ACU	—	2-6	PS-600	475	×	880	×	20	
7	ACU	—	2-7	PS-600	410	×	690	×	20	
8	ACU	—	3-4	PS-600	475	×	880	×	20	
9	ACU	—	3-5	PS-600	475	×	880	×	20	
10	ACU	—	3-6	PS-600	475	×	880	×	20	
11	ACU	—	3-7	PS-600	410	×	690	×	20	
12	ACU	—	4-4	PS-600	475	×	880	×	20	
13	ACU	—	4-5	PS-600	475	×	880	×	20	
14	ACU	—	4-6	PS-600	475	×	880	×	20	
15	ACU	—	4-7	PS-600	410	×	690	×	20	
16	ACU	—	5-4	PS-600	475	×	880	×	20	
17	ACU	—	5-5	PS-600	475	×	880	×	20	
18	ACU	—	5-6	PS-600	475	×	880	×	20	
19	ACU	—	5-7	PS-600	410	×	690	×	20	

## ◎ 熱交換機ユニット・フィルター交換

区分	熱交換機ユニット	フィルター		交換数量
	機器番号	型式・サイズ		
1	HEA-1-5	PZ-N100RKF 565 × 243 × 15		
2	HEA-2-2	PZ-N50RKF 470 × 183 × 15		
3	HEA-3-2	PZ-N50RKF 470 × 183 × 15		
4	HEA-4-2	PZ-N50RKF 470 × 183 × 15		
5	HEA-5-2	PZ-N50RKF 470 × 183 × 15		