

フィルター交換実施表【3月】

交換実施日	
作業員名	

◎ 空気調和機プレフィルター交換

南寮

区分	空気調和機	プレフィルター						交換 数量
	機器番号	型式(VT-20)、 サイズ						
2	ACU — 1-2	PS—600	610	×	610	×	20	
3	ACU — 1-3	PS—600	355	×	560	×	20	

◎ 空気調和機プレフィルター交換

講堂

区分	空気調和機	プレフィルター					交換 数量	
	機器番号	型式・サイズ						
1	ACU — 1	DPA-K80-66N (厚20mm)	610	×	610	×	20	
2	ACU — 2	DPA-K80-66N (厚20mm)	610	×	610	×	20	

◎ 空気調和機中性能フィルター交換

区分	熱交換機ユニット		フィルター						交換 数量
	機器番号		型式・サイズ						
1	ACU	— 1	MPE-A6-661Z/JE	610	×	610	×	150	
2	ACU	— 2	MPE-A6-661Z/JE	610	×	610	×	150	