

別紙 2

機器点検項目

1 機器名

(1) 排風機

記号	型式	容量	出力	備考
FE1	PH-30	26900m ³ /h	15.0kw	床置き形
FE2	PH-21	18800m ³ /h	11.0kw	床置き形

(2) 送風機

記号	型式	容量	出力	備考
FS-1	DRMU3	26900m ³ /h	15.0kw	床置き形
FS-2	DRMU3	18800m ³ /h	11.0kw	床置き形
FS-3	SRMU3	4000m ³ /h	2.2kw	天井吊り形

※ 遠心送風機（多翼形）

2 点検項目

区分		点検項目
本体架台		損傷・腐食・振動・清掃
ファン部	ファン	ファン本体内外部の損傷・汚れ・腐食・清掃
		防振架台の損傷・腐食・防振効果の確認・清掃
		羽車の汚れ・付着物・腐食・清掃
		Vベルトの損傷・亀裂・変形・摩耗・張力調整
		プーリーの回転状態・損傷・摩耗・腐食・調整
		軸受ベアリングの異音・損傷・摩耗
		軸受ベアリングの給油状態及びグリースの補給
	モーター	モーター本体の損傷・汚れ・腐食・配線
		モーターベアリングの異音・損傷・摩耗
		電流・電圧の測定
ダクト		損傷・腐食・漏れ
		ダンパーの損傷・動作確認
		防露・保温材の損傷確認