

フィルター交換実施表

対象施設名	北海道警察学校射撃場			
交換実施日	令和 年 月 日			
業務担当者				
機器名 記号、型式	フィルター種類	型式・サイズ	交換数量	備考
排風機 FE1、PH-30	プレフィルター	DS-600 610×610×20		毎月
	中性能フィルター	EML-56-65 610×610×150		4月、6月、8月 10月、12月、2月
	HEPAフィルター	ATMC-56-E48T 610×610×290		6月
排風機 FE2、PH-21	プレフィルター	DS-600 610×610×20		毎月
		DS-600-Z-REA-20 305×610×20		毎月
	中性能フィルター	EML-56-65 610×610×150		4月、6月、8月 10月、12月、2月
		EML-Z-65-Q-MF 305×610×150		4月、6月、8月 10月、12月、2月
	HEPAフィルター	ATMC-56-E48T 610×610×290		6月
		ATMC-Z-E48T 305×610×290		6月
摘要				