

### 機器点検結果表

点検実施日 令和 年 月 日から  
令和 年 月 日まで

機器名	排風機	記号、型式	FE1、PH-30	
区分		点検項目		点検結果
本体架台		損傷・腐食・振動・清掃		
ファン部	ファン	ファン本体内外部の損傷・汚れ・腐食・清掃		
		防振架台の損傷・腐食・防振効果の確認・清掃		
		羽車の汚れ・付着物・腐食・清掃		
		Vベルトの損傷・亀裂・変形・摩耗・張力調整		
		プーリーの回転状態・損傷・摩耗・腐食・調整		
		軸受ベアリングの異音・損傷・摩耗		
	軸受ベアリングの給油状態及びグリースの補給			
	モーター	モーター本体の損傷・汚れ・腐食・配線		
		モーターベアリングの異音・損傷・摩耗		
電流・電圧の測定				
ダクト		損傷・腐食・漏れ		
		ダンパーの損傷・動作確認		
		防露・保温材の損傷確認		

機器名	排風機	記号、型式	FE2、PH-21	
区分		点検項目		点検結果
本体架台		損傷・腐食・振動・清掃		
ファン部	ファン	ファン本体内外部の損傷・汚れ・腐食・清掃		
		防振架台の損傷・腐食・防振効果の確認・清掃		
		羽車の汚れ・付着物・腐食・清掃		
		Vベルトの損傷・亀裂・変形・摩耗・張力調整		
		プーリーの回転状態・損傷・摩耗・腐食・調整		
		軸受ベアリングの異音・損傷・摩耗		
	軸受ベアリングの給油状態及びグリースの補給			
	モーター	モーター本体の損傷・汚れ・腐食・配線		
		モーターベアリングの異音・損傷・摩耗		
電流・電圧の測定				
ダクト		損傷・腐食・漏れ		
		ダンパーの損傷・動作確認		
		防露・保温材の損傷確認		

特記事項	項目	記号	項目	記号	項目	記号
	異常無	レ	取替	E	異音	N
	調整	A	清掃	C	摩耗	M
	修理	R	給油	O	その他異常	S
	分解	U	破損	H	点検不可	T

### 機器点検結果表

点検実施日 令和 年 月 日から  
令和 年 月 日まで

機器名	送風機	記号、型式	FS-1、DRMU3	
区分		点検項目		点検結果
本体架台		損傷・腐食・振動・清掃		
ファン部	ファン	ファン本体内外部の損傷・汚れ・腐食・清掃		
		防振架台の損傷・腐食・防振効果の確認・清掃		
		羽車の汚れ・付着物・腐食・清掃		
		Vベルトの損傷・亀裂・変形・摩耗・張力調整		
		プーリーの回転状態・損傷・摩耗・腐食・調整		
		軸受ベアリングの異音・損傷・摩耗		
	軸受ベアリングの給油状態及びグリースの補給			
	モーター	モーター本体の損傷・汚れ・腐食・配線		
		モーターベアリングの異音・損傷・摩耗		
電流・電圧の測定				
ダクト		損傷・腐食・漏れ		
		ダンパーの損傷・動作確認		
		防露・保温材の損傷確認		

機器名	送風機	記号、型式	FS-2、DRMU3	
区分		点検項目		点検結果
本体架台		損傷・腐食・振動・清掃		
ファン部	ファン	ファン本体内外部の損傷・汚れ・腐食・清掃		
		防振架台の損傷・腐食・防振効果の確認・清掃		
		羽車の汚れ・付着物・腐食・清掃		
		Vベルトの損傷・亀裂・変形・摩耗・張力調整		
		プーリーの回転状態・損傷・摩耗・腐食・調整		
		軸受ベアリングの異音・損傷・摩耗		
	軸受ベアリングの給油状態及びグリースの補給			
	モーター	モーター本体の損傷・汚れ・腐食・配線		
		モーターベアリングの異音・損傷・摩耗		
電流・電圧の測定				
ダクト		損傷・腐食・漏れ		
		ダンパーの損傷・動作確認		
		防露・保温材の損傷確認		

機器名	送風機	記号、型式	FS-3、SRMU3	
区分		点検項目		点検結果
本体架台		損傷・腐食・振動・清掃		
ファン部	ファン	ファン本体内外部の損傷・汚れ・腐食・清掃		
		防振架台の損傷・腐食・防振効果の確認・清掃		
		羽車の汚れ・付着物・腐食・清掃		
		Vベルトの損傷・亀裂・変形・摩耗・張力調整		
		プーリーの回転状態・損傷・摩耗・腐食・調整		
		軸受ベアリングの異音・損傷・摩耗		
	軸受ベアリングの給油状態及びグリースの補給			
	モーター	モーター本体の損傷・汚れ・腐食・配線		
		モーターベアリングの異音・損傷・摩耗		
電流・電圧の測定				
ダクト		損傷・腐食・漏れ		
		ダンパーの損傷・動作確認		
		防露・保温材の損傷確認		

特記事項					
項目	記号	項目	記号	項目	記号
異常無	レ	取替	E	異音	N
調整	A	清掃	C	摩耗	M
修理	R	給油	O	その他異常	S
分解	U	破損	H	点検不可	T