

## オープンカウンター仕様書

調 達 番 号	財産-1																																																						
名 称	北海道警察学校浴槽ろ過装置点検等業務																																																						
業 務 場 所	北海道警察学校（札幌市南区真駒内南町5丁目1番7号）																																																						
業 務 期 間	契約締結日の翌日から令和9年2月28日まで																																																						
業 務 内 容	<p>北海道警察学校に設置した浴槽ろ過装置（ろ過装置、薬注装置及び自動塩素計）の点検、ろ過循環配管等の洗浄、水質検査及び部品交換を行います。</p> <p><b>1 浴槽ろ過装置の点検</b></p> <p>(1) 点検機器</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">名称</th> <th style="width: 70%;">仕様</th> <th style="width: 20%;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">ろ過装置</td> <td>SPY-6S5ANTC、ろ過材：耐蝕クリーンライトS 90ℓ</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>SPY-4S5ANTC、ろ過材：耐蝕クリーンライトS 32ℓ</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>薬注装置</td> <td>1φ×100～240V、0.018kw×30ml/min、30ℓ</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>自動塩素計</td> <td>自動塩素制御装置 NJ-P-2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 点検箇所</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">名称</th> <th style="width: 90%;">点検箇所等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ろ過装置</td> <td>ヘアキャッチ、ろ過ポンプ、温度センサー、電動五方弁、ろ過タンク、熱交換器、温調弁、電子式水位計、適温補給水ユニット、制御盤</td> </tr> <tr> <td>薬注装置</td> <td>タンク、蓋、サクションバルブ、薬注ポンプ、塩素注入弁、ホース</td> </tr> <tr> <td>自動塩素計</td> <td>自動塩素計表示部、自動塩素計測定部、濃度校正作業、作業前・作業後確認</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 点検器具等 点検等に必要な工具、点検機具等に係る費用は受託者が負担します。</p> <p><b>2 ろ過循環配管等の洗浄</b> 過酸化水素35%（20kg入）10缶を使用して洗浄を行います。</p> <p><b>3 水質検査</b> レジオネラ属菌の検査を行います。</p> <p><b>4 部品交換</b> 次の部品を交換します（部品交換前交換後の写真（画像）を提出）。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">品名</th> <th style="width: 40%;">型式</th> <th style="width: 20%;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>頭部部品用圧力計</td> <td>75φ×0.3Mpa</td> <td>2個</td> </tr> <tr> <td>圧力計</td> <td>50φ、GK25-271-0.7Mpa、BS製</td> <td>2個</td> </tr> <tr> <td>濃度センサー</td> <td>CS02-05、1.8m、CS用部品02.03.05-WHJ</td> <td>2個</td> </tr> <tr> <td>ビーズボックスAssy</td> <td>2-10.20.22-1、NJ用部品（裾が蝶裾）</td> <td>2個</td> </tr> <tr> <td>自動塩素計ミストレーナ</td> <td>内かご、NJ・HJ用部品</td> <td>2個</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>5 業務実施時期</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">業務内容</th> <th style="width: 50%;">実施時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ろ過装置の点検</td> <td>6月</td> </tr> <tr> <td>薬注装置の点検</td> <td>6月</td> </tr> <tr> <td>自動塩素計の点検</td> <td>6月、10月、2月</td> </tr> <tr> <td>ろ過循環配管等の洗浄</td> <td>6月</td> </tr> <tr> <td>水質検査</td> <td>6月、12月</td> </tr> <tr> <td>部品交換</td> <td>6月</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 業務内容に関するお問い合わせは、会計課財産係まで御連絡ください。</p>	名称	仕様	数量	ろ過装置	SPY-6S5ANTC、ろ過材：耐蝕クリーンライトS 90ℓ	1	SPY-4S5ANTC、ろ過材：耐蝕クリーンライトS 32ℓ	1	薬注装置	1φ×100～240V、0.018kw×30ml/min、30ℓ	2	自動塩素計	自動塩素制御装置 NJ-P-2	2	名称	点検箇所等	ろ過装置	ヘアキャッチ、ろ過ポンプ、温度センサー、電動五方弁、ろ過タンク、熱交換器、温調弁、電子式水位計、適温補給水ユニット、制御盤	薬注装置	タンク、蓋、サクションバルブ、薬注ポンプ、塩素注入弁、ホース	自動塩素計	自動塩素計表示部、自動塩素計測定部、濃度校正作業、作業前・作業後確認	品名	型式	数量	頭部部品用圧力計	75φ×0.3Mpa	2個	圧力計	50φ、GK25-271-0.7Mpa、BS製	2個	濃度センサー	CS02-05、1.8m、CS用部品02.03.05-WHJ	2個	ビーズボックスAssy	2-10.20.22-1、NJ用部品（裾が蝶裾）	2個	自動塩素計ミストレーナ	内かご、NJ・HJ用部品	2個	業務内容	実施時期	ろ過装置の点検	6月	薬注装置の点検	6月	自動塩素計の点検	6月、10月、2月	ろ過循環配管等の洗浄	6月	水質検査	6月、12月	部品交換	6月
名称	仕様	数量																																																					
ろ過装置	SPY-6S5ANTC、ろ過材：耐蝕クリーンライトS 90ℓ	1																																																					
	SPY-4S5ANTC、ろ過材：耐蝕クリーンライトS 32ℓ	1																																																					
薬注装置	1φ×100～240V、0.018kw×30ml/min、30ℓ	2																																																					
自動塩素計	自動塩素制御装置 NJ-P-2	2																																																					
名称	点検箇所等																																																						
ろ過装置	ヘアキャッチ、ろ過ポンプ、温度センサー、電動五方弁、ろ過タンク、熱交換器、温調弁、電子式水位計、適温補給水ユニット、制御盤																																																						
薬注装置	タンク、蓋、サクションバルブ、薬注ポンプ、塩素注入弁、ホース																																																						
自動塩素計	自動塩素計表示部、自動塩素計測定部、濃度校正作業、作業前・作業後確認																																																						
品名	型式	数量																																																					
頭部部品用圧力計	75φ×0.3Mpa	2個																																																					
圧力計	50φ、GK25-271-0.7Mpa、BS製	2個																																																					
濃度センサー	CS02-05、1.8m、CS用部品02.03.05-WHJ	2個																																																					
ビーズボックスAssy	2-10.20.22-1、NJ用部品（裾が蝶裾）	2個																																																					
自動塩素計ミストレーナ	内かご、NJ・HJ用部品	2個																																																					
業務内容	実施時期																																																						
ろ過装置の点検	6月																																																						
薬注装置の点検	6月																																																						
自動塩素計の点検	6月、10月、2月																																																						
ろ過循環配管等の洗浄	6月																																																						
水質検査	6月、12月																																																						
部品交換	6月																																																						
見積書提出先等	<p>郵便番号 005-0016</p> <p>住 所 札幌市南区真駒内南町5丁目1番7号</p> <p>名 称 北海道警察学校庶務部会計課財産係</p> <p>連絡先 代表電話番号 011-581-2423 内線238</p> <p style="padding-left: 20px;">F A X 番号 011-581-2423</p> <p style="padding-left: 20px;">メールアドレス 代表電話番号にお問い合わせください。</p>																																																						
見積書提出期限	令和8年5月8日（金）午後1時30分まで																																																						